

REF. EXPTE.: EX -2021-00200144-GDESDE-ME correspondiente al segundo llamado a la licitación privada n° 01/2021 de la obra "REFACCION EN NUCLEOS SANITARIOS Y REPARACIONES MENORES ESC. 999 DE LA LOCALIDAD DE 25 DE MAYO DEPARTAMENTO CHOYA PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO".-

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1.-

Santiago del Estero 04 de Septiembre del año 2021. Se informa a los interesados del segundo llamado a la licitación privada n° 01/2021 de la obra "REFACCION EN NUCLEOS SANITARIOS Y REPARACIONES MENORES ESC. 999 DE LA LOCALIDAD DE 25 DE MAYO DEPARTAMENTO CHOYA PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO"; las siguientes aclaraciones sobre la documentación técnica correspondientes a la presente licitación;

*En el detalle de presupuesto en donde se indica "bomba solar kit" correspondería leer "bomba presurizadora monofásica ¼ hp de tipo inteligente marca ROWA INTELIGENT 24 o superior, mencionada en la memoria técnica.-

* Ante la discrepancia en la cantidad de tanques cisternas en el detalle de la memoria técnica y presupuesto se aclara que la cantidad total de tanques cisternas en el núcleo asciende a seis (6) –cinco para escuela primaria y uno para el jardín de infantes.-

* En el ítem incorporado en el presupuesto como tanque de 1100 litros debe leerse que corresponde a un termotanque solar de 100 litros con los accesorios correspondientes incorporado en el último renglón de la memoria técnica.-

* Los lavatorios serán cinco (5) en sector escuela primaria y los mismos llevarán grifería de tipo: V –TRONIC, y nueve (9) griferías de tipo PRESMATIC para remplazo de griferías existentes y/o faltantes en lavatorios y tres (3) tipo PRESMATIC en mingitorios en sector escuela y jardín.-

Tomen conocimiento las empresas interesadas.-


NORMA GRACIELA PIGA
ARQUITECTA
U.C.P.


Dr. SEBASTIAN DURAN
ASESOR LEGAL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SANTIAGO DEL ESTERO


C.P. ANA KARINA RENNER
RESPONSABLE ADAL Y FINANZAS
LEONOR DE JI
SANTIAGO - 360. DEL ESTERO